



ACTA ENTREGA RECEPCIÓN ORDEN DE COMPRA IC-GADME-U.SISTEMAS-004-2023

En la ciudad de El Ángel, a los 18 días del mes de septiembre de 2023, se suscribe el acta de entrega recepción de 1 TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KVA-CPA CON PROTECCIONES; PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADOR; PUESTA A TIERRA PARA TORRE; CABLE PARA ACOMETIDA; INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA , entre: el ING. GEOVANNY ACHIG REPRESENTANTE MONTAJES Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS en calidad de Contratista; el Ing. Klever Pozo V. como Administrador de la orden de compra DE INFIMA CUANTÍA y; el Ing. Jhonny Torres en condición de Guardalmacén del GADM-E.

CONDICIONES GENERALES. - El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, EJECUTÓ UN PROCESO DE LANZAMIENTO DE ÍNFIMA CUANTÍA con código NIC-0460000480001-2023-00021 que luego de realizar el proceso de análisis de oferentes se procedió a generar la **ORDEN DE COMPRA IC-GADME-U.SISTEMAS-004-2023** de fecha 11 de septiembre de 2023 entre el ING. GEOVANNY ACHIG REPRESENTANTE MONTAJES Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS y el ING. ARNALDO CUACES (ALCALDE DEL GADME)

El 18 de septiembre de 2023 el ING. GEOVANNY ACHIG REPRESENTANTE MONTAJES Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS realiza la entrega, montaje e instalación de:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 KVA - CPA - INCLUYE PROTECCIONES	U	1
2	PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADOR	U	1
3	PUESTA A TIERRA PARA TORRE	U	1
4	CABLE PARA ACOMETIDA	m	70
5	MANO DE OBRA	U	1

Condiciones Operativas. - A la firma del presente documento se entregan las garantías sin ninguna novedad.

Liquidación Económica. – Se establece que la liquidación es contra entrega

Liquidación de Plazo. - Partiendo de la fecha de entrega, se encuentra en el plazo estipulado; por lo tanto, NO EXISTE MORA.

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN. - Se notifica que los equipos y bienes que se detallan a continuación se procede hacer la constatación física con Ing. Jhonny Torres, Guardalmacén del GADME en estado de funcionalidad.





DATOS DE TRANSFORMADOR	
FABRICANTE	MORETRAN
Nº SERIE	141192
TIPO	AUTOPROTEGIDO
POTENCIA	10 KVA
VOLTAJE	13800 GRDY/7970 – 240/120 V
PROTOCOLO	141192001
DISEÑO	EBTFM316 DV-A
FECHA FABRICACIÓN	2023-06

CANTIDAD	PUESTA A TIERRA
3 u	VARILLA DE ACERO RECUBIERTA DE CU, PARA PUESTA A TIERRA, 16 X 1800 mm (5/8 X 71"), mínimo 254 micras, 99,9% sin trozos de zing. Normas de construcción: ANSI C33.8, UL 467, NTC 2206.
25 m	CONDUCTOR DE CU, DESNUDO, CABLEADO SUAVE, 2 AWG, 7 HILOS

Cantidad	Cable para acometida
70m	CONDUCTOR ANTIHURTO TIPO SEU NEUTRO CONCÉNTRICO DE CARACTERÍSTICAS CO0-0X2X4(4)

Con lo suscrito, se recibe los bienes y servicios en perfecto estado y a entera satisfacción de la entidad contratante.

Por lo que se da por recibido los bienes y servicio montado

Para constancia y fe de lo actuado, se firma la presente acta de recepción en el lugar y fecha antes señalados.

ING. JHONNY TORRES GUARDALMACÉN DEL GADME	
ING. KLEVER POZO V. ANALISTA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	
ING. GEOVANNY ACHIG REPRESENTANTE MONTAJES Y MANTENIMIENTOS ELECTRICICO	